

调节阀的泄漏量为什么有时6级比5级还要大！阀门的泄露等级是怎么分类的，有没有具体的规范要求-股识吧

一、单座调节阀的泄漏等级是几级？有5级的吗？

单座调节阀的泄漏等级：1、软密封，VI级相当于气密级2、硬密封，一般为IV级，额定CV的0.01%，5级已可以做到，需对制造商提别提出

二、什么是调节阀的泄漏量

阀门如果不是完全密封的都有一个泄流量(即CV值，或者CV等级)，泄流量有很多等级，每个等级的泄流量都有%多少至%多少的泄流限制.

三、阀门泄漏等级的选择泄漏等级和密封实验有什么关系

是一回事，但是叫法不同而已。

密封等级ASME B16.104和GB 4213-1992里有，GB/T 13927还有JB/T 9092 ISO 5208这些都是标准，你自己看一下。

四、调节阀的泄露量怎么计算出来的

泄漏量不是计算得来的，是检验设备检验出来的，计算得到的时流量系数等数据。

五、阀门的泄露等级是怎么分类的，有没有具体的规范要求

阀门是有专门的泄露等级标准的；

如：ASNI FCI 70-2；

ASME B16.34 ;
API598 ;
API6D ;
GB/T4213-92等等根据应用场合的不同参照不同的标准。
一般5级6级泄露等级为API598

六、安全阀泄露等级是怎么规定的？

七、单座调节阀的泄漏等级是几级？有5级的吗？

单座调节阀的泄漏等级：1、软密封，VI级相当于气密级2、硬密封，一般为IV级，额定CV的0.01%，5级已可以做到，需对制造商提别提出

八、调节阀允许泄漏量应该怎么算

国家标准 iv级 4级泄漏量标准 《或=0.01%额定cv额定cv值就是该阀门的额定流通能力所以你肯定算错了按照你给的数据反推100000000ml/min就是你的调节阀额定流通能力 是不是太大了一点？

九、阀门泄露等级ANSI B16.104

ANSI B16.104 是美国的一个标准代号，里面数字就是代号。
这个标准规定了控制阀的泄漏量，一般单座的泄漏为 4级，就是IV级。

参考文档

[下载：调节阀的泄漏量为什么有时6级比5级还要大.pdf](#)
[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《股票亏18%需要多久挽回》](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[下载：调节阀的泄漏量为什么有时6级比5级还要大.doc](#)

[更多关于《调节阀的泄漏量为什么有时6级比5级还要大》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/18646503.html>